

보도일시	2021. 5. 28.(금) <즉시보도>	담당부서	기획재정담당관실
담당과장	임종윤 (02-397-7381)	담당자	하석봉 사무관(02-397-7249)

제139회 원자력안전위원회 개최

- 법률의 체계적 정합성을 위한 「원자력안전법」 일부개정(안) 심의·의결
- 한국핵융합에너지연구원이 안전관리규정을 개정하기 위해 신청한 「핵연료물질 사용변경허가(안)」 심의·의결
- 재활용고철취급자의 감시기 설치 대상 시설을 개정하는 「생활주변 방사선 안전관리법 시행령 일부개정령(안)」 심의·의결
- 갑상샘방호약품 비축·관리 세부기준 및 사전배포 범위, 대상기관 등을 정하도록 하는 「원자력시설 등의 방호 및 방사능 방재대책법 시행령 및 시행규칙 일부개정령(안)」 심의·의결
- 한울 3·4호기, 신월성 1·2호기, 신고리 5·6호기에 대한 「원자력이용시설 건설 및 운영 변경허가(안)」 심의·의결

□ 원자력안전위원회(위원장 엄재식, 이하 원안위)는 '21. 5.28.(금) 제139회 원자력안전위원회를 개최하여 5건을 심의·의결하였습니다.

※ '20.4.10.부터 코로나19 확산 방지를 위해 참석자 최소화, 발열검사, 마스크 착용 및 사회적 거리두기를 실천하는 제한적 대면회의로 진행 중

- 원안위는 방사선안전관리자가 방사선작업종사자에 포함됨을 명확히 하고, 법률에서 정한 의무를 위임규정 없이 시행령에서 일부 사업자에 대해 면제하던 법체계상 부적절한 사항을 개선하는 「원자력안전법」 일부개정(안)을 심의·의결하였습니다.
- 한국핵융합에너지연구원이 안전관리규정을 개정하기 위해 신청한 「핵연료물질 사용변경허가(안)」을 심의·의결하였습니다.

- 기술 및 환경변화를 고려하여 재활용고철취급자가 감시기를 설치·운영하여야 하는 대상 시설을 추가하도록 「생활주변방사선 안전관리법」 시행령 일부개정령(안)을 심의·의결하였습니다.
 - 지방자치단체가 갑상샘방호약품을 비축·관리하기 위한 세부기준 및 갑상샘방호약품을 사전에 배포할 수 있는 범위와 대상기관 등을 정하도록 하는 「원자력시설 등의 방호 및 방사능 방재 대책법 시행령 및 시행규칙 일부개정령(안)」을 심의·의결하였습니다.
 - ①한울 3,4호기 주제어실 및 원격정지실에 설치된 기록계 모델을 변경하고, ②신월성 1,2호기 1차측기기냉각수계통의 운전방식을 전환하기 위한 운영변경허가와 ③신고리 5, 6호기 1차측기기냉각수계통 등의 확정된 상세설계를 배관 및 계장도에 반영하기 위한 건설변경허가를 내용으로 하는 「원자력이용시설 건설 및 운영변경허가(안)」을 심의·의결하였습니다.
- 아울러 지난 제128회('20.11.13)부터 진행해온 신한울 1호기 운영허가 심의 관련사항(12차)을 보고받았습니다.
 - 기타사항으로 가동원전 수소점화기 설치필요성에 대한 검토내용을 한국수력원자력(주)에게 보고받았습니다.

<세부적인 내용은 아래로 연락하시기 바랍니다>

소관부서	담당자	연락처
방사선안전과 (심의·의결 제1호 안건)	장인숙 과 장	(02) 397 - 7330
	안지현 서기관	(02) 397 - 7273
방사선안전과 (심의·의결 제2호 안건)	장인숙 과 장	(02) 397 - 7330
	유지훈 주무관	(02) 397 - 7332
생활방사선안전과 (심의·의결 제3호 안건)	강청원 과 장	(02) 397 - 7312
	이경민 사무관	(02) 397 - 7314
방재환경과 (심의·의결 제4호 안건)	김윤우 과 장	(02) 397 - 7351
	정성우 사무관	(02) 397 - 7359
원자력안전과 (심의·의결 제5호 안건)	김기환 과 장	(02) 397 - 7281
	이준섭 사무관	(02) 397 - 7284
	정유현 사무관	(02) 397 - 7288
원자력심사과 (심의·의결 제5호 안건)	최수진 과 장	(02) 397 - 7216
	김재균 사무관	(02) 397 - 7228
한국원자력안전기술원 (심의·의결 제5호 안건)	신호상 원자력검사단장	(042) 868 - 0015
	김주성 실 장	(042) 868 - 0769
	김대식 실 장	(042) 868 - 0742
	김윤일 안전평가단장	(042) 868 - 0017
	김상진 PM	(042) 868 - 0868
한국원자력안전기술원 (보고 제1호 안건)	김윤일 안전평가단장	(042) 868 - 0017
	강영두 PM	(042) 868 - 0582
한국수력원자력 (보고 제1호 안건)	최일경 원전건설처장	(054) 704 - 7100
	김태일 토건기술부장	(054) 704 - 7350
한국수력원자력 (기타 1.)	양승태 사고관리전략부장	(054) 704 - 3250
	김창현 중대사고해석그룹장	(042) 870 - 5370

<별첨 : 제139회 원자력안전위원회 안건>

- ① (심의·의결 제1호) 원자력안전법 일부개정(안)
- ② (심의·의결 제2호) 핵연료물질 사용변경허가(안)
- ③ (심의·의결 제3호) 생활주변방사선 안전관리법 시행령 일부개정령(안)
- ④ (심의·의결 제4호) 원자력시설 등의 방호 및 방사능 방재 대책법
시행령 및 시행규칙 일부개정령(안)

- ⑤ (심의·의결 제5호) 원자력이용시설 건설 및 운영 변경허가(안)
- ⑥ (보고 제1호) 신한울 1호기 운영허가 심의 관련 보고(12차)
- ⑦ (기타 1.) 가동원전 수소점화기 설치필요성 검토